

VI SETTORE

Tutela Ambientale e Valorizzazione del Territorio

PROT. N. 31062 DEL 15 GIU 2005

Raccomandata A/R

Al Soprintendente
"Beni Ambientali
ed architettonici per il Lazio"
Piazza Cavalletti, 2
ROMA

Commissario per
l'Emergenza Rifiuti
Della Regione Lazio
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 ROMA

ARPA Lazio
Sede di Rieti
Area Risorse Idriche
Via Salaria per L'Aquila
Rieti

ASL Rieti
Dip. di Prevenzione
Viale Matteucci n.9
Rieti

A.R.D.I.S.
Via Monzambano, 10
ROMA

Consorzio per il Nucleo di
Industrializzazione di
Rieti-Cittaducale
Viale dell'Elettronica
02100 RIETI

Comune di Rieti
Settore Urbanistica
c.a. Arch. Paolucci

OGGETTO: D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

Opere per la messa a punto dell'impianto di depurazione consortile a servizio del Nucleo Industriale di Rieti-Cittaducale sito in Loc. Camporeatino (RI).

In allegato alla presente si trasmette il provvedimento finale della Conferenza dei Servizi per la realizzazione dell'impianto di cui in oggetto ed i relativi pareri favorevoli espressi dagli Enti convocati.

IL DIRIGENTE
(Arch. Pasquale Zangara)

DOCUP Ob. 2 - Asse III Biennio 2003-2004

Ente Attuatore: Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione Rieti-Cittaducale
Opere per la messa a punto dell'impianto di depurazione consortile a servizio del nucleo industriale di Rieti e Cittaducale sito in località Campo Reatino (RI)

PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

(09.12.04 e 18.01.05)

(ex legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni)

PROVVEDIMENTO FINALE

A seguito della Conferenza dei Servizi relativa al progetto delle opere per la messa a punto dell'impianto di depurazione consortile a servizio del nucleo industriale di Rieti e Cittaducale sito in località Campo Reatino (RI), tenutasi nelle sedute del 09.12.04 e 18.01.05 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rieti in via Sacchetti Sasseti 10, Ass.to all'Ambiente, su iniziativa della dell'Amministrazione Provinciale di Rieti e per essa l'arch. Pasquale Zangara, Dirigente del VI Settore, risultavano convocati:

1. A.U.S.L. Rieti
2. ARPALAZIO Sezione di Rieti
3. Comune di Rieti
4. Regione Lazio - Commissario per l'emergenza dei rifiuti
5. A.R.D.I.S.
6. Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione Rieti-Cittaducale
7. ing. Silvio Fabrizi progettista dell'impianto

PRESO ATTO

- Del verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 09.12.04 trasmesso in data 17.12.04 prot. n° 52711 e della seconda seduta del 18.01.05 trasmesso in data 21.01.05 prot. n° 3850
- Visto il parere favorevole del Comune di Rieti, rilasciato nella prima seduta della Conferenza e subordinato all'acquisizione del parere della Sovrintendenza e dell'A.R.D.I.S.
- Visto il parere favorevole della A.U.S.L. Rieti rilasciato con prot. n° 3800 del 18.01.05 con prescrizioni
- Vista la documentazione trasmessa dal progettista in merito ai chiarimenti richiesti ed inviata agli Enti interessati con il verbale della seconda Conferenza prot. n° 3850 in data 21.01.05
- Visto il parere favorevole dell'A.R.D.I.S. rilasciato nella seconda seduta della Conferenza con prescrizioni
- Visto il parere favorevole della Sovrintendenza ai Beni Architettonici del Lazio trasmesso con lettera del 10.02.05, prot. 438/b, con prescrizioni
- Preso atto della corrispondenza intercorsa con l'ARPALAZIO in merito ai chiarimenti dalla stessa richiesti e conclusi con l'approvazione da parte dell'ARPALAZIO con lettera prot. n° 1353 del 10.06.05 con le prescrizioni seguenti:
 - o oltre ai sistemi di monitoraggio già previsti in progetto (CO, CO₂, Temperatura ed Ossigeno), devono essere installati un campionatore isocinetico automatico continuo per diossina e polveri conforme alla norma EN1948 (tipo Isostack Plus della Tecora), un analizzatore a celle elettrochimiche continuo di CO, CO₂, Temperatura ed Ossigeno (tipo Madur GAXX della Tecora), un analizzatore continuo di particolato a raggio laser (tipo Mipoy della Tecora)
- Considerato che a tutt'oggi non sono pervenute da parte degli Enti interessati, a questa Amministrazione note di dissenso in merito alla documentazione integrativa inoltrata
- Visto il tempo trascorso, l'indifferibilità e l'urgenza di eseguire i lavori

DICHIARA

- Chiusa la Conferenza dei Servizi relativa al progetto delle opere per la messa a punto dell'impianto di depurazione consortile a servizio del nucleo industriale di Rieti e Cittaducale sito in località Campo Reatino (RI), e consistenti in:

- o Copertura della vasca di sedimentazione primaria
- o Copertura delle vasche pre-ispessimento, accumulo fanghi e pozzetti di digestione anaerobica
- o Coibentazione del digestore secondario
- o Sostituzione degli aeratori superficiali con diffusori porosi nelle vasche di ossidazione
- o Raddoppio degli scambiatori di calore dei fanghi
- o Torre abbattimento acido solfidrico
- o Torre abbattimento odori
- o Impianto di termovalorizzazione,

nel rispetto dei pareri espressi nella conferenza in questione, ed allegati al presente atto, considerando approvato il progetto con le predette prescrizioni, ai sensi dell'art.11 della legge 340/00 e s.m.i.

- Copia della presente decisione sarà trasmessa a tutti gli Enti interessati alla Conferenza.

Rieti 13.06.2005

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
(arch. Pasquale Zangara)

