

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 177/17

Del 30 Ottobre 2017

OGGETTO

Progetto adeguamento impianto
elettrico e cabina MT/BT a
servizio C.I.T. 1° Lotto
- Aggiornamento -

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Ottobre - alle ore 9.00,
convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito,
presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
con l'intervento dei Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	X	
<i>Membri</i>	Stefano COLANTONI	X	
	Sauro ANTONELLI		X
	Giorgio PEROTTI	X	
	Domenico MILUZZO	X	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio GAROFANI	X	
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	X	
"	Carlo PIRRI	X	

Assiste alla riunione: Patrizio ANIBALDI - Direttore Generale dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE riferisce:

- che con deliberazione n. 115/17 del 19/07/17 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha disposto di procedere all'esecuzione dei lavori necessari all'adeguamento normativo della cabina elettrica di media tensione posta a servizio dell'edificio denominato Centro Innovazione Tecnologica I° lotto;
- che i lavori sono stati affidati con procedura di evidenza pubblica alla ditta Bio Impianti Soc. Coop. a r. l.;
- che con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 4548/17 del 17/10/17 l'ing. Mauro Risca ha segnalato:
 - la mancanza di isolamento provocata in modo evidente da roditori dei conduttori esistenti;
 - l'opportunità di procedere ad una riconfigurazione di parte del quadro sito al piano primo dell'edificio prevedendo una protezione magnetotermica dei 12 sottoquadri esistenti ed installando per ognuno di essi un misuratore di energia in luogo dell'unico inizialmente previsto, installazione che consentirebbe una più facile ripartizione dei costi energetici sostenuti dai singoli utenti;
 - La necessità di sostituire un interruttore quadripolare di corrente nominale pari a 63 A che sottoposto a prove di funzionamento è risultato inaffidabile a causa della vetustà dell'apparecchiatura stessa;
- Che la necessità di sostituzione dei cavi danneggiati dai roditori e l'interruttore quadripolare non erano noti né prevedibili in fase progettuale in quanto emersa durante la fase esecutiva;
- che dalla relazione tecnica si evince che l'importo dei lavori necessario all'adeguamento è pari ad euro 2.729,80 oltre Iva al lordo del ribasso d'asta;
- che la ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori si rende disponibile all'esecuzione degli stessi applicando il ribasso d'asta già offerto in fase di gara per i lavori di cui alla deliberazione n. 115/17 del 19/07/17;
- che l'importo degli ulteriori lavori al netto di ribasso d'asta è pari ad euro 2.566,01 oltre Iva;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITI i riferimenti del presidente;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 4548/17 del 17/10/17 l'ing. Mauro Risca;

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico Consortile acquisita agli atti dell'Ente al protocollo n. 4690/17 del 26/10/17 ed i relativi allegati;

PRESO ATTO della disponibilità della ditta Bio Impianti Soc. Coop. a r. l. ad eseguire i lavori ad un costo di euro 2.566,01 oltre iva che si andranno ad aggiungere agli importi di cui alla deliberazione n. 115/17 del 19/07/17;

RITENUTO opportuno procedere alle ulteriori lavorazioni al fine di adeguare la cabina elettrica alle vigenti normative.

dopo breve discussione, con votazione unanime

D E L I B E R A

- a. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- b. di prendere atto della necessità di procedere ad ulteriori lavori necessari all'adeguamento normativo della cabina elettrica di media tensione posta a servizio dell'edificio denominato Centro Innovazione Tecnologica I° lotto come meglio descritti nella nota prot. 4548/17 del 17/10/17 trasmessa dall'ing. Mauro Risca per le ragioni meglio descritte in premessa;
- c. di incaricare la ditta Bio Impianti Soc. Coop. a r. l. di procedere alle lavorazioni descritte ad un costo di euro 2.566,01 oltre iva;
- d. di imputare le spese del presente atto sul Centro di Costo n. 03 "gestione Centro Servizi";
- e. di comunicare all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio Gare e Acquisti ed all'Ufficio Ragioneria le decisioni assunte per quanto di competenza;
- f. di incaricare la dipendente Mastroiaco Rosa a pubblicare il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

MM/rr

Del. n. 177/17 C.d.A. del 30.10.2017

Progetto adeguamento impianto elettrico e cabina MT/BT a servizio C.I.T. 1° Lotto. – Aggiornamento